

一般競争入札公告

下記のとおり一般競争入札をおこないますので、長野県住宅供給公社の契約に関する要綱第5条の規定により公告します。

令和7年2月7日

長野県住宅供給公社

理事長 関 昇一郎

記

1 工事（業務）の概要及び発注担当部（所）

（1）工事（業務）名 令和7年度 県職員宿舎（上伊那教育）さくら職員宿舎ほか消防用設備等点検業務

（2）工事（業務）箇所 伊那市・駒ヶ根市・箕輪町

（3）工事（業務）内容 職員宿舎の消防用設備等の点検及び保守

（4）工事（委託）期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

（5）発注担当部（所） 長野県住宅供給公社 事業部 建築課

電話 026-227-4322

（6）入札の効力等

ア 本件入札は、その契約に係る予算が長野県議会2月定例会で可決され、4月1日以降で当該予算の執行が可能になったときに、入札の効力が生じるものとする。

イ 本件の入札予定日は、令和7年度予算成立日の翌日以降とするため、変更となる場合があるものとする。

2 一般競争に参加する者に必要な資格に関する事項

次に掲げる要件を満たしている者で、長野県住宅供給公社（以下「公社」という。）の資格の確認を受けられる者であること。

(1) 参加資格要件

①	地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。	
②	長野県の競争入札参加資格を有する者であること。	
③	長野県が定めた「物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領」第2に基づく競争入札参加資格停止措置を受けていないこと。	
④	営業品目区分	「その他の業務」のうち「消火設備等保守」
⑤	等級区分	A、B、C
⑥	同種業務の実績又は専門性の有無に関する要件	過去に同種の業務委託契約を誠実に履行した実績のある者。
⑦	営業所の所在地に関する要件	長野県内に本店又は営業所を有する者。
⑧	その他	消防設備士又は消防設備点検資格者（当該業務に該当する資格を有する者に限る。）を有している者。 緊急時において24時間365日の対応が可能であり、かつ60分以内に現地対応が可能な資格者を配置できること。 前期点検は8月末日まで、後期点検は2月末日までの期間で実施すること。

3 競争参加資格等の確認手続き

(1) 本競争入札の参加希望者は、(3)に掲げる期間に一般競争参加資格確認申請書及び資料（以下「申請書等」という。）を期限までに提出し、公社の一般競争参加資格等の確認を受けなければならない。

(2) 申請等の提出は次のとおりとする。

ア 申請書等

1. 一般競争参加資格等確認申請書（様式1）

2. 施工実績（令和5年、6年）（様式2）

元請又は下請、共同企業体の実績として記載した工事の契約書、（共同企業体の場合は協定書の写しも含む）又は既に契約書を処分したものについては、実績を有することを証するその他の書類の写しを添付すること。

3. 配置予定技術者の資格・経験（様式3）

4. 入札参加にかかる説明書（様式4）

5. 競争入札参加資格確認通知書の写し

6. 消防設備士及び点検資格者証の写し

7. 郵便封筒（確認結果通知返送用）

あて先を記入し、返送用切手を貼付すること。

イ 申請書等は持参又は郵送により受ける。

ウ 提出部数は、正本1部とする。

(3) 申請書等の受付は、次のとおりとする。
なお、申請書等の記載内容についてのヒヤリングは行わない。

ア 受付日時は、土曜日、日曜日、祝日を除く次の期間とする。

受付期間 令和7年2月13日 から 令和7年2月19日 まで

受付時間 午前9時から午後4時まで

イ 受付場所は次による。

窓口受付 長野県住宅供給公社 事業部 建築課 電話 026-227-4322

長野県住宅供給公社 松本事務所 電話 0263-47-0240

郵送受付（受付期間内必着）

380-0836

長野市大字南長野南県町 1003-1

長野県住宅供給公社 事業部 建築課

(4) その他

ア 申請書等の作成及び提出にかかる費用は、提出者の負担とする。

イ 提出された申請書等は、提出者に無断で一般競争入札参加資格等の確認以外の目的に使用しない。

ウ 提出された申請書等は返却しないものとする。

エ 申請に関する問合せ先は、発注担当部（所）とする。

4 確認結果の通知

(1) 確認結果は、令和7年2月27日付け郵送で申請者に通知する。

(2) 都合により、(1)の通知予定日を変更する場合は、その旨を申請者に連絡する。

5 一般競争入札参加資格等がないと認められた者に対する理由の説明

(1) 一般競争入札参加資格等がないと認められた者は、公社に対してその理由の説明を求めることができる。

(2) (1)の説明を求める場合には、書面により次のとおり受付けるものとする。

ア 本書面は、4(1)の確認結果通知日の翌日から7日以内に提出するものとする。

イ 受付場所は、発注担当部（所）とする。

ウ 書面は持参又は郵送によるものとする。

(3) 発注担当部（所）は説明を求められた者に対し、入札日の前日までに書面により回答するものとする。

6 入札及び開札執行の日時及び場所

(1) 入札及び開札の日時及び場所は次のとおりとする。

ア 入札日時 令和7年3月11日 10時50分

イ 入札場所 伊那市荒井3497

伊那合同庁舎 302号会議室

(2) 開札は入札終了後、入札会場で行う。

(3) 留意事項

ア 一般競争入札参加資格等があることが確認された旨の通知書（4で通知した書面）の写しを、入札時に持参すること。

イ 工事（業務）費内訳書（表紙（代表者印を押印したもの）及び本工事（業務）費内訳書、工事明細表に単価、金額を記載）1部を入札時に提出すること。

ウ 代理人をして入れる場合は、委任状を入札時に提出すること。

7 設計図書等

(1) 設計書（金抜き）、設計図面、仕様書、現場説明書、条件明示書、各種計算書等（以下「設計図書等」という。）は本公告に併せて受付終了日まで掲示する。

(2) 設計図書等に対する質問がある場合には、質問書（様式5）により次のとおり受付けるものとする。

ア 本書面は4の(1)の確認結果通知日の翌日から7日以内に提出することとする。

イ 受付場所は、発注担当部（所）とする。

ウ 書面は持参又は郵送によるものとする。

(3) (2)の質問に対する回答は、入札参加資格者全員に知らせる。

8 入札の執行

(1) 入札は、本人又は代理人が出席して行うものとする。

(2) 入札日において、本公告に示した入札に参加するものに必要な資格を満たしている者以外の者の入札は認めない。

(3) この公告に示す入札日時に遅刻した者は、入札に参加できない。

(4) 落札価格の決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税を抜いて見積った総額に相当する金額を入札書に記載すること。

(5) 一度提出した入札書を書き換え、引き換え又は撤回することはできない。

(6) 入札回数は、2回を限度とする。なお、第2回の入札で落札者がいない場合は、第2回の入札における最低入札金額の者と随意契約とするものとし、この場合の見積回数は2回を限度とする。

(7) 落札とすべき同額の入札をした者が2人以上いるときは、直ちに当該入札参加者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場合、当該入札者はくじを辞退することはできない。

(8) 入札に参加する資格があると確認された者は、入札執行の完了に至るまでは、(7)のくじ引きの場合を除きいつでも、入札を辞退することができる。

9 低入札価格調査制度の適用

本入札においては、一般競争入札に係る低入札価格調査制度事務処理要領による調査基準価格等を設定していない。

10 落札決定方法

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、公社が、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者の当該入札価格によってはその者により当該工事（業務）の履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあるて著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格以下をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とするものとする。

11 入札保証金

入札保証金を必要とする。

入札参加者は、入札執行前に見積もった契約希望金額（入札書に記載する金額（見積もった総額の110分の100に相当する金額）ではないので注意すること。）の100分の5（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額）の入札保証金を納付しなければならない。

なお、国債、地方債その他の公社が確実と認める担保の提供をもって、入札保証金の納付に代えることができる。

ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを認めることができる。

- (1) 入札参加者が保険会社との間に、公社を被保険者とする入札保証契約を締結し、当該保証保険契約書を、公社に提出して確認を得たとき。
 - (2) 入札参加者が過去2年間に、国、都道府県又は市町村、公社公団と、種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行した、実績を有する者で、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと公社が認めたとき。
 - (3) 前2号に掲げるもののほか、前号に準ずるものであって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと公社が認めたとき。
- 2 入札保証金の全部又は一部の納付を免除された落札者が契約を締結しないときは、納付させないこととした金額（落札決定額の100分の5（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切上げた額））に相当する金額を徴収する。
 - 3 開札を行い、落札者とならなかったとき又は返還する事由が生じたときは、入札保証金等を還付する。ただし、落札者が納付した入札保証金等は、契約の締結後に還付し、又は契約保証金の納付に振り替えることができるものとする。
 - 4 入札参加者は、入札保証金等の還付を受ける場合で、現金により納付を行った場合は、入札保証金還付請求書を提出するものとし、公社は、入札参加者から適法な請求書を受領したときはその日から14日以内に入札保証金を還付する。
 - 5 入札保証金等の納付は次のとおりとする。
 - (1) 現金による納付する場合は、公社が発行する納付書により長野県の指定金融機関、指定代理金融機関、又は収納代理金融機関で納付し、領収書を提出すること。
 - (2) 入札保証金に代わる担保を提供する場合は、当該証券、手形、小切手又は保証書を提出すること。なお、記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添付すること。また、手形に金融機関の保証が必要であるときは、当該保証書を添付すること。
 - 6 入札保証金には、利子を付さないものとする。

12 契約書（案）、及び入札心得並びに低入札価格調査制度事務処理要領の閲覧

公社は、契約書（案）及び別に定める「競争入札心得」（以下「入札心得」という。）並びに「一般競争入札に係る低入札価格調査制度事務処理要領」を公社ホームページに掲示する。

13 契約の時期

本件契約については、4月1日付とする。

14 支払条件等

支払い条件は次によるものとする。

- (1) 前払いは、行わない。
- (2) 業務委託料の支払い方法及び時期は、契約書（案）による。

15 契約保証金の納付

落札者は、契約と同時に競争入札心得第13条(A)の規定による保証を附さなければならぬ。ただし、当初の契約額が、100万円未満の業務については、競争入札心得第13条(A)第2項第1号の規定により契約保証金の納付を免除する。また、当初の契約金額が500万円未満の業務において、競争入札心得第13条(A)第2項第2号の規定に該当する場合は、契約保証金の納付を免除する。

16 火災保険等付保の要否

火災保険の付保は要しない。

17 入札書の無効

次に掲げる入札書は、無効とする。

- (1) 公告に示した一般競争入札に参加する者に必要な資格のない者の入札した入札書
- (2) 虚偽の申請を行った者の入札した入札書
- (3) 参加資格等があると確認された者であつて、確認後、指名停止の措置を受け、入札時点において指名停止中である者等、2に掲げる要件を欠いた者の入札した入札書
- (4) 入札保証金の納付義務を履行していない者の入札した入札書
- (5) 同一人がした2通以上の入札書
- (6) 入札参加者が協定して入札した入札書
- (7) 金額を訂正し、訂正印のない入札書
- (8) 記名、押印のない入札書
- (9) 誤字、脱字等により意思表示が明確でない入札書
- (10) 工事（業務）費内訳書の提出を求めた工事（業務）において、工事（業務）費内訳書を提出しない者が入札した入札書、又は未記入などの不備がある工事（業務）費内訳書を提出した者が入札した入札書
- (11) 上記(1)から(10)に掲げるもののほか、現場説明（現場説明書）及び入札心得において示した入札条件に違反して入札した入札書

18 その他

- (1) 入札参加者は、入札心得を遵守しなければならない。
- (2) 入札参加者は、契約書（案）を十分了知すること。
- (3) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）等関係法令等に違反する行為を行ってはならない。
- (4) 本公告に係る「申請書」「資料」「工事（業務）費内訳書」「入札書」等は、日本語で記載しなければならない。
- (5) 本手続きにおいて使用する通貨は日本国通貨に限る。
- (6) その他詳細については、発注担当部（所）に照会のこと。

様式1

一般競争参加資格等確認申請書

令和 年 月 日

長野県住宅供給公社

理事長 関 昇一郎 様

申請者 住 所

商号又は名称

代表者 氏名

(印)

(権限を有する営業所長等が提出
する場合は当該所長の氏名)

担当者 氏名

(印)

電話番号

FAX番号

下記により公告のあった工事（業務）に係る一般競争入札に参加する資格について確認されたく、一般競争参加資格等確認資料を添えて申請します。

なお、地方自治法施行令第167条の4に該当しない者であること、及び本申請に係る記載が真実と相違ないことを誓約します。

記

公告日	令和7年2月7日
工事（業務）名	令和7年度 県職員宿舎（上伊那教育）さくら職員宿舎ほか消防用設備等点検業務

施工実績（令和5年、6年）

会社名 :

項目 NO		1	2	3
工事 (業務) 名称等	工事（業務）名			
	発注機関			
	施工場所			
	契約金額			
	工事（委託）期間			
	受注形態等	元請（単独）・下請・共同企業体(JV) 共同企業体(JV)の場合：構成比率_____ %	元請（単独）・下請・共同企業体(JV) 共同企業体(JV)の場合：構成比率_____ %	元請（単独）・下請・共同企業体(JV) 共同企業体(JV)の場合：構成比率_____ %
備 考				

入札保証金納付の免除を希望する者は、過去2年間に、国、都道府県又は市町村、公社公団と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行した実績を有する者で、その実績について2件以上記載すること。

- ①「種類をほぼ同じくする」とは、入札公告による参加資格要件の業種又は、営業品目区分とする。
- ②「規模をほぼ同じくする」とは、契約額の概ね70%を下限に公社が認めた額として判断したもの。

※ 共同企業体の契約額については、構成比率による額を基準とする。

配 置 予 定 技 術 者 の 資 格 ・ 経 驗

会社名 :

項目・氏名			
最終学歴			
法令による免許			
工 事 (業 務) 経 験	工事（業務）名		
	発注機関		
	施工場所		
	契約金額		
	工事（委託）期間		
	従事役職		
	工事（業務）名		
	発注機関		
	施工場所		
	契約金額		
工事（委託）期間			
従事役職			
工事（業務）名			
発注機関			
施工場所			
契約金額			
工事（委託）期間			
従事役職			

入札参加にかかる説明書

令和 年 月 日

長野県住宅供給公社

理事長 関 昇一郎 様

申請者 住 所

商号又は名称

代表者氏名

印

令和7年度 県職員宿舎（上伊那教育）さくら職員宿舎ほか消防用設備等点検業務の入札参加にあたり、一般競争入札公告2（1）⑧に規定する内容について下記のとおりです。

これらの事項は事実に相違ありません。

1. 長野県入札参加資格者登録番号	登録番号	その他-
2. 緊急時の出動要請に対応する拠点	住 所 電話番号	— —
3. 消防設備士又は総務大臣が認める資格を有する者の数		人
4. 上記2の拠点から保守点検対象住宅までの平均所要時間		分

様式 5

質問書

提出日：令和 年 月 日

発注部（所）	長野県住宅供給公社 事業部 建築課		
公告日	令和7年2月7日		
工事（業務）名	令和7年度 県職員宿舎（上伊那教育）さくら職員宿舎ほか消防用設備等点検業務		
工事（業務）箇所	伊那市・駒ヶ根市・箕輪町		
質問書提出者	住所		
	商号又は名称		
	電話・FAX		
	担当者所属・氏名		
質問内容			

回答	
----	--

業務委託特記仕様書

1. 業務名 令和7年度 県職員宿舎（上伊那教育）さくら職員宿舎ほか消防用設備等点検業務

2. 業務場所 伊那市・駒ヶ根市・箕輪町

消防法（昭和63年5月24日法律第55号）第17条の3の3に定める点検及び保守並びにその他警報設備等の保守点検(a) 消防設備等が安全かつ、良好な状態で使用できるように十分訓練された消防設備士及び消防設備点検者と、高度な技術と管理能力を備えた監督者（以下「技術者等」という。）を派遣して、点検作業を行うものとする。なお、点検作業の範囲は、次のとおりとする。

- (1) 消防法施行令（平成3年5月15日政令第160号）第7条に定める消防用設備等の点検
 - (2) 建築基準法施行令（昭和62年11月16日政令第348号）第112条に定める防火戸の点検
 - (3) 上記以外の警報設備等の点検
 - (4) 消防用設備等点検結果報告書の作成及び消防機関への報告
 - (5) 点検時における不適格箇所の改修提案の作成
 - (6) 連結送水管は、設置後10年を経過したものは、3年毎に耐圧試験を行うこと。
 - (7) 点検中の簡易な調整及び修理並びに小部品の取替えを含むものとし、それ以外は別途協議すること。
 - (8) 点検実施設備の1年間の保守を行い、緊急時においても速やかに対応できる体制を整備する。また、公社から要求があった場合は、正規の勤務時間外においても、ただちに作業員を派遣し修理を行うものとする。

(b) 点検作業の実施回数は、次のとおりとする。

 - (1) 機器点検及び総合点検 1回（8月下旬までに実施）
 - (2) 機器点検 1回（2月下旬までに実施）

(c) 点検を実施する対象物（住宅用火災警報器の設置住戸を含む）の非火災報、誤報等の緊急時に公社から要求があった場合は、正規の勤務時間外においても、ただちに作業員を派遣して速やかに修理を行なうものとする。

(d) 設計図書のくい違い、不明箇所等は入札に先立ち所定の期間に質疑し、回答を受けるものとする。なお、入札後に生じた疑義については公社係員と協議し施工すること。

5. 業務上の注意

- (a) 受注者は、点検作業現場の建築物において、消防法第17条の3の3に定める消防設備士免状の交付を受けている技術者等を配置させ、同法に適合した点検及び不良箇所の改善並びに実施作業中における事故及び建物・器物の損傷の防止に努める等指揮監督を行わなければならない。
- (b) 作業日程については、管理人や入居者の日程を優先して土曜日・日曜日、祝日に実施し、夜間や時間外となる場合がある。事前に現地の監理員及び管理人と協議のうえ作業計画書を作成し、公社係員の承認を得ること。ただし、点検実施を妨げる事態等やむをえない事由が発生し、点検実施計画書を変更しようとするときは、ただちに公社係員に連絡し指示を受けるものとする。
- (c) 作業実施にあたって、事前に監理員、管理人及び入居者に書面にて実施内容、日時、受託者名、作業員名及び連絡先等を配布し協力を求める。また、住戸内の点検は入居者立会いの下に行うものとし、住戸への立ち入り及び間仕切りの開閉時は、入居者の承諾を必ず得ること。（入居者には、外国人も居住しているため、各々の生活言語にて十分に理解を得た上で作業を行うこと。）

6. 書類及び報告書 (a) 作業の実施にあたり、消防設備士及び消防設備点検資格者の資格証明書の写しを提出すること。

- (b) 業務の完了後、下記の書類を1部提出すること。

 - (1) 消防用設備等点検結果報告書
 - (2) 点検業務写真
 - (3) 入居者承諾書
 - (4) 点検に際し入居者等に伝えた事項の概要
 - (5) 点検不能住宅一覧表
 - (6) 改修等提案書
 - (7) 消火器リスト

(c) 提出方法は、提出書類を防火対象物ごとにまとめ、団地名及び棟名を記入したインデックスを付け、市販のチューブファイルに綴り込む。また、ファイルの表紙及び背表紙には業務名称を記すこと。

7. そ の 他

(d) 写真は、業務名・撮影対象物・日時等を記入した工事写真用黒板を写しこみ、必要事項を記入した工事用アルバム（A4版）に整理し、書類等と併せて提出する。なお、写真はカラーサービス版とし、撮影箇所・枚数等要領は下記による。

- (1) 写真は原則として棟単位とする

点検設備名	撮影箇所	撮影単位	枚数
消火器	外観点検状況	10本毎に	1枚
	機能点検状況	5本毎に	
粉末消火設備	外観点検状況	5基毎に扉閉鎖時及び開放時	1枚
	ガス容器測定状況	5基毎に	
自動火災報知設備	受信器（複合盤）	受信機毎に	1枚
	総合盤	階毎を原則とする。 ただし、右記の枚数 も可とする。	5面毎に 30個毎に 10個毎に
	熱感知器（スポット）		
	煙感知器		
	G P 3級受信器	階毎に	1枚
	戸外表示器		
	ガス漏れ警報器		
非常警報設備	外観点検状況	階毎に	1枚
	機能点検状況		
避難はしご	格納状況	階毎に又は10基毎に	1枚
	はしご支持部		
	使用状況（総合点検）		
緩降機・救助袋	格納状況	10基毎に	1枚
	支持金物固定部		
	展開状況		
	使用状況（総合点検）		
避難ハッチ	格納状況	10基毎に	1枚
	ハッチ本体内部（支持部）		
	使用状況（総合点検）		
誘導灯及び誘導標識	外観点検	階毎に	1枚
屋内消火栓設備	消火栓箱	5基毎に扉閉鎖時及び開放時	1枚
	水源	水源毎に	
	加圧給水装置	ポンプ毎に	
	放水状況	放水場面毎に	
	ホース耐圧性能点検	5本毎に	
連結送水管設備	送水口	主管毎に	1枚
	ホース等格納庫	階毎に扉閉鎖時及び開放時	
	放水口	階毎に	
	排水バルブ	バルブ毎に	
	テスト弁	主管毎に	
	配管耐圧性能点検	主管毎に気密及び水圧試験状況	
防火戸設備	連動操作盤・連動制御器	1面毎に	1枚
	防火戸・防火シャッター	5面毎に	
	感知器	5個毎に	
非常コンセント	電源・コンセント	分電盤・コンセント毎に	1枚
非常電話	親機・子機	各個毎に	1枚

- (2) 検査後に検討を要する必要性が考えられる箇所を撮影する。

- (3) 工事写真用墨板の記載方法は、下記内容とする。

- (e) 各施設・種別ごとに、緊急連絡先（昼及び夜間）及び担当者一欄表を2部公社担当者に提出する。
(f) 消防用設備一覧表の数量は参考とし、同表の設備数量の調査・整備を含むものとする。

公社の指定する団地において、消防法第8条第1項による自主防災訓練を実施する際、防火管理者を代行して、訓練の計画、団地入居者及び管轄消防署との連絡調整、訓練の実施と立会いを、公社の指示に基づき取りを行うこと。これに係る費用は、事前に打合せのうえ、別途支払うものとする。

県職員宿舎（上伊那教育） 消防用設備一覧表

宿舎名	棟数	階数	戸数	消火器具		粉末 加圧式 蓄圧式 強化液 粉末 消火設備 移動式	自動火災報知設備									非常警報設備			避難器具									誘導		防火戸			連結送水管												
				受信機	受信機		副受信機	住宅用受信機	差動スポット	定温スポット	煙感知器	総合盤	発信機	音響装置	表示灯	戸外表示器	ガス漏れ警報器	操作部	複合装置	起動装置	音響装置	表示灯	避難はしご									誘導灯	誘導標識	連動操作盤	防火戸 （レリーズ）	防火シャッター	熱感知器	煙感知器	送水口	放水口	テスト放水口	排水弁	器具格納箱	ホース耐圧試験	配管耐圧試験
				P1	P2		GP3																吊下げ	固定	避難ハッチ	2階	3階	2階	3階	4階	5階	2階	3階	4階	5階										
さくら職員宿舎 伊那市高遠町小原760-1	1	2	6	1	4																																								
川北職員宿舎 伊那市荒井3746-3	1	2	4	2																																									
御園職員宿舎 伊那市御園879-3	1	3	18	7																																									
福岡職員宿舎 駒ヶ根市赤穂16715-1	1	2	12	6																																									
千丈職員宿舎 駒ヶ根市赤穂16715-4	1	2	4	2																																									
北原職員宿舎 箕輪町大字中箕輪 4279-138	1	2	4	2																																									
沢上職員宿舎 箕輪町大字中箕輪1176-1	1	3	12	7																																									

(非常用照明設備)

非常用照明設備設置一覽表

No.	宿舎名	棟番号	階数	戸数	非常用照明設備設置位置	設置台数
1	さくら職員宿舎		2階	6戸	廊下、階段室	8台
2	川北職員宿舎		2階	4戸	階段室	2台
3	御園職員宿舎		3階	18戸	階段室	6台
4	福岡職員宿舎		2階	12戸	階段室（3ヵ所）	9台
5	千丈職員宿舎		2階	4戸	階段室	2台
6	北原職員宿舎		2階	4戸	階段室	2台
7	沢上職員宿舎		3階	12戸	階段室（2ヵ所）	6台



〒380-0836
長野市大字南長野南県町1003-1
TEL 026-227-4322 FAX 227-4190

部 長 課 長 課長代理 主 任 係 員

担当	工事名称 令和7年度 県職員宿舎(上伊那教育)さくら職員宿舎ほか消防用設備等点検業務	図面番号
図面名称	特記仕様書（非常用照明設備）	縮尺 日付 2025/01

別記第三号 (A4)

検査結果表 (非常用の照明装置)

当該検査に関与した検査者		代表となる検査者 その他の検査者	氏名			検査者番号			
番号	検査項目等			対象の 対有無	検査結果	状況 対策等	担当 検査者 番号		
対象の 指摘 なし	要是正	既存 不適格							
1 照明器具									
(1) 非常用の 照明器具	使用電球、ランプ等								
2 電池内蔵形の蓄電池、電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置									
(1) 予備電源	予備電源への切替え及び器具の点灯の状況								
(2)	予備電源の性能								
(3) 照度	照度の状況								
(4) 分電盤	非常用電源分岐回路の表示の状況								
(5) 配線	配電管等の防火区画の貫通措置の状況（隠蔽部分及び埋設部分を除く。）								
3 電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置									
(1) 配線	照明器具の取付けの状況及び配線の接続の状況（隠蔽部分及び埋設部分を除く。）								
(2)	電気回路の接続の状況								
(3)	接続部（ただし幹線分岐及びボックス内に限る。）の耐熱処理の状況								
(4)	予備電源から非常用の照明器具間の配線の耐熱処理の状況（隠蔽部分及び埋設部分を除く。）								
(5) 切替回路	常用の電源から蓄電池設備への切替えの状況								
(6)	蓄電池設備と自家用発電装置併用の場合の切替えの状況								
4 電池内蔵形の蓄電池									
(1) 配線及び 充電ランプ	充電ランプの点灯の状況								
(2)	誘導灯及び非常用照明兼用器具の専用回路の確保の状況								
5 電源別置形の蓄電池									
(1) 蓄電池	蓄電池室の外観	蓄電池室の防火区画等の貫通措置の状況							
(2)		換気の状況							
(3)		蓄電池の設置の状況							
(4)	蓄電池の性能	電圧							
(5)		電解液比重							
(6)		電解液の温度							
(7)	充電器	充電器室の防火区画等の貫通措置の状況							
(8)		キュービクルの取付けの状況							
6 自家用発電装置									
(1)	自家用発電装置の外観	自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況							
(2)		発電機の発電容量							
(3)		発電機及び原動機の状況							
(4)		燃料油、潤滑油及び冷却水の状況							
(5)		空気槽の圧力							
(6)		セル始動用蓄電池の電解液及び電気ケーブルの接続の状況							
(7)		燃料及び冷却水の漏洩の状況							
(8)		計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況							
(9)		自家用発電装置の取付けの状況							
(10)		給排気の状況（屋内に設置されている場合に限る。）							
(11)		接地線の接続の状況							
(12)		絶縁抵抗							
(13)		電源の切替えの状況							
(14)		始動及び停止の状況							
(15)	自家用発電装置の性能	音、振動等の状況							
(16)		排気の状況							
(17)		コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況							
7 上記以外の検査項目等									
特記事項									
番号	検査項目等		指摘の具体的な内容等		改善策の具体的な内容等		改善（予定）年月		

別表4 非常用の照明装置の照度測定表(A4)

点検日
施設名

注1 測定位置欄には、例示として次のように「出入口付近」、「右壁中央付近」等と明記する。

注 光源の種類欄には、白熱灯、蛍光灯、高輝度放電灯の別及び電池内蔵のものであっては、(内)と付す。

別添様式 関係写真 (A 4)

(注意)

- ① この書類は、検査の結果、「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目等について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目等についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目等がない場合は、この書類は省略しても構いません。

② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。

③ 「部位」欄の「番号」、「検査項目等」は、それぞれ別記第一号様式から第四号様式の番号、検査項目等に対応したものをお記入して下さい。

④ 「検査結果」欄は、検査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。

⑤ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

参考数量

令和7年度 県職員宿舎(上伊那教育)
さくら職員宿舎ほか消防用設備等点検業務 内訳明細書

長野県住宅供給公社

1. 業務名 令和7年度 県職員宿舎(上伊那教育)
さくら職員宿舎ほか消防用設備等点検業務

2. 業務箇所 伊那市・駒ヶ根市・箕輪町

3. 業務内容

(消防用設備) 消防設備及びその他警報設備の保守並びに年2回の機能点検
及び総合試験を行う。

(非常用照明設備) 非常用照明設備の年1回の機能点検及び照度測定を行う。

業務価格 _____円

消費税等相当額 _____円

業務費 _____円

令和7年度 県職員宿舎(上伊那教育)さくら職員宿舎ほか消防用設備等点検業務

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	单 價	金 額	備 考
	総 括 表						
A	直接人件費						
1	さくら職員宿舎		1.0	式			
2	川北職員宿舎		1.0	式			
3	御園職員宿舎		1.0	式			
4	福岡職員宿舎		1.0	式			
5	千丈職員宿舎		1.0	式			
6	北原職員宿舎		1.0	式			
7	沢上職員宿舎		1.0	式			
	A 計	直接人件費					
B	直接物品費		1.0	式			
	直 接 業 務 費	直接人件費+直接物品費					
C	業務管理費	法定福利費	1.0	式			
		その他管理費	1.0	式			
	業 务 原 價	直接業務費+業務管理費					
D	一般管理費	法定福利費	1.0	式			
		その他管理費	1.0	式			
	業 务 價 格	業務原価+一般管理費					
E	消費税等相当額	10%	1.0	式			
	合 计	業務価格+消費税等相当額					

令和7年度 県職員宿舎(上伊那教育)さくら職員宿舎ほか消防用設備等点検業務

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	单 價	金 額	備 考
1	さくら職員宿舎						
(イ)	消火器具						
	粉末消火器 加圧式	機器・総合点検(前期)	1.0	本			
	〃	機器点検(後期)	1.0	本			
	粉末消火器 蓄圧式	機器・総合点検(前期)	4.0	本			
	〃	機器点検(後期)	4.0	本			
(ロ)	消防設備点検加算		1.0	施設			
(ハ)	非常用照明設備						
	非常用照明装置	器具点検・照度測定	8.0	台			
	〃	共用電灯点検	1.0	棟			
	1 計						
2	川北職員宿舎						
(イ)	消火器具						
	粉末消火器 加圧式	機器・総合点検(前期)	2.0	本			
	〃	機器点検(後期)	2.0	本			
(ロ)	消防設備点検加算		1.0	施設			
(ハ)	非常用照明設備						
	非常用照明装置	器具点検・照度測定	2.0	台			
	〃	共用電灯点検	1.0	棟			
	2 計						
3	御園職員宿舎						
(イ)	消火器具						
	粉末消火器 加圧式	機器・総合点検(前期)	7.0	本			
	〃	機器点検(後期)	7.0	本			
(ロ)	非常警報設備						
	複合装置	機器・総合点検(前期)	6.0	組			

令和7年度 県職員宿舎(上伊那教育)さくら職員宿舎ほか消防用設備等点検業務

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	单 價	金 額	備 考
	〃	機器点検(後期)	6.0	組			
(八)	配線点検	機器・総合点検(前期)	1.0	棟			
(二)	消防設備点検加算		1.0	施設			
(ホ)	非常用照明設備						
	非常用照明装置	器具点検・照度測定	6.0	台			
	〃	共用電灯点検	1.0	棟			
	3 計						
4	福岡職員宿舎						
(イ)	消火器具						
	粉末消火器 蓄圧式	機器・総合点検(前期)	6.0	本			
	〃	機器点検(後期)	6.0	本			
(ロ)	誘導灯・誘導標識						
	誘導標識	機器・総合点検(前期)	6.0	枚			
	〃	機器点検(後期)	6.0	枚			
(八)	消防設備点検加算		1.0	施設			
(二)	非常用照明設備						
	非常用照明装置	器具点検・照度測定	9.0	台			
	〃	共用電灯点検	1.0	棟			
	4 計						
5	千丈職員宿舎						
(イ)	消火器具						
	粉末消火器 蓄圧式	機器・総合点検(前期)	2.0	本			
	〃	機器点検(後期)	2.0	本			
(ロ)	消防設備点検加算		1.0	施設			
(八)	非常用照明設備						
	非常用照明装置	器具点検・照度測定	2.0	台			

令和7年度 県職員宿舎(上伊那教育)さくら職員宿舎ほか消防用設備等点検業務

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	单 價	金 額	備 考
	//	共用電灯点検	1.0	棟			
	5 計						
6	北原職員宿舎						
(イ)	消火器具						
	粉末消火器 蓄圧式	機器・総合点検(前期)	2.0	本			
	//	機器点検(後期)	2.0	本			
(ロ)	消防設備点検加算		1.0	施設			
(ハ)	非常用照明設備						
	非常用照明装置	器具点検・照度測定	2.0	台			
	//	共用電灯点検	1.0	棟			
	6 計						
7	沢上職員宿舎						
(イ)	消火器具						
	粉末消火器 蓄圧式	機器・総合点検(前期)	7.0	本			
	//	機器点検(後期)	7.0	本			
(ロ)	非常警報設備						
	複合装置	機器・総合点検(前期)	6.0	組			
	//	機器点検(後期)	6.0	組			
(ハ)	避難器具						
	避難ハッチ 3階	機器・総合点検(前期)	2.0	組			
	//	機器点検(後期)	2.0	組			
(二)	誘導灯・誘導標識						
	誘導標識	機器・総合点検(前期)	6.0	枚			
	//	機器点検(後期)	6.0	枚			
(ホ)	配線点検	機器・総合点検(前期)	1.0	棟			
(ヘ)	消防設備点検加算		1.0	施設			

令和7年度 県職員宿舎(上伊那教育)さくら職員宿舎ほか消防用設備等点検業務